



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация «Центр исследований, сертификации и технических испытаний «Технологии подводной добычи углеводородов». Регистрационный номер № ОГН4.RU.1106. Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Измайловское, ул. 5-я Красноармейская, д. 22, литера А, этаж 3, помещ. 9-Н, телефон: +7 (812) 929-83-35, адрес электронной почты: info@tpdu.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1106.B02954

П 04882

Срок действия с 08.04.2024 по 07.04.2027

ПРОДУКЦИЯ: Механизмы исполнительные электрические однооборотные интеллектуальные во взрывозащищенном исполнении, выпускаемые по техническим условиям ЯЛБИ.421321.117 ТУ с изменением №23

Серийный выпуск.

Устойчивость продукции к внешним воздействиям;

-сейсмостойкость: до 9 баллов (по шкале MSK-64);

-климатические исполнения: У1, УХЛ1, Т1(2), В5, ОМ1 (по ГОСТ 15150-69);

-огнестойкое исполнение: да.

КОД ОК 034-2014: 28.14.20.121

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-212-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ИНН 2128006240, Юридический адрес / адрес производственной площадки: 428020, Чувашская республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1, телефон: 8(8352) 30-51-48, факс: 8(8352) 30-51-11, e-mail: adm@zeim.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерному обществу «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ИНН 2128006240, Юридический адрес: 428020, Чувашская республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1, телефон: 8(8352) 30-51-48, факс: 8(8352) 30-51-11, e-mail: adm@zeim.ru

НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № ТПА.21276/АСП от 29.02.2024 года ОС АНО «ТПДУ». Протокола сертификационных испытаний №9/2024 от 21.02.2024 года (ИЛ АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»). Акта экспертной группы по сертификации продукции №ТПА.21276/АЭ от 15.03.2024 года. Решения о выдаче сертификата соответствия № ТПА.21276/РВ от 03.04.2024 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1d

Взамен сертификата № ОГН4.RU.1106.B02367 от 31.03.2023 (ресертификация)

Руководитель органа по сертификации



М.П.

подпись

А. В. Титов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е. А. Борцов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1106.B02954

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014 28.14.20.121	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
	Механизмы исполнительные электрические однооборотные интеллектуальные во взрывозащищенном исполнении. Диапазон номинального крутящего момента на выходном валу – от 20 Н·м до 12000 Н·м. Диапазон настройки момента выключения – от 12 Н·м до 18000 Н·м. Диапазон номинального времени полного хода выходного вала – от 1,5 до 160 с. Диапазон номинального полного хода выходного вала – от 0,25 оборота до 1,0 оборота.	Технические условия ЯЛБИ.421321.117 ТУ с изменением №23

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» ИНН 2128006240, Юридический адрес / адрес производственной площадки: 428020, Чувашская республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 1, телефон: 8(8352) 30-51-48, факс: 8(8352) 30-51-11, e-mail: adm@zeim.ru

Руководитель органа по сертификации

МП.



подпись

А. В. Титов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Е. А. Борцов

инициалы, фамилия